MANCHE
LABÉO

LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
Lda50@manche.fr - www.Lda.manche.fr

ACCRÉDITATION N°1-5685
cofrac ESSAIS
portée sur www.cofrac.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

REÇU LE
01 AVR. 2015
Mairie de
Villedieu les Poêles

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.4 23/12/2013

Dossier n° : 00724-20150219-7701
Echantillon n° : 20150219-47469
Origine : Commune VILLEDIEU LES POELES
N° de Rapport : 150211292 Page : 1 sur 2

Commune VILLEDIEU LES POELES
MAIRIE
Place de la République
50800 VILLEDIEU LES POELES

Date de réception	19/02/2015	Localisation exate	SCIERIE-ROB.EXT.
Coût du prélèvement	0	N° Analyse ARS	
Date de prélèvement	19/02/2015	N° Prélèvement ARS	
Heure de prélèvement	10:15	Condition de plv	Saultchevreuil
Prélevé par	LOB	Motif de plv	CS
Lieu de prélèvement	0000001450	Type de visite	D1

Date de début d'analyse : 19/02/2015

ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASSE	NORME HAUTE
PARAMETRES TERRAIN					
X Prélèvement	Méthode interne M_EPR013 selon FD T 90-520	**REALISÉ PAR LABÉO MANCHE**			
Couleur		**0**	qualit.		
Odeur		**0**	qualit.		
Saveur		**0**	qualit.		
X Chlore Libre	NF EN ISO 7393-2	**0.14**	mg/lCl2		
X Chlore Total	NF EN ISO 7393-2	**0.17**	mg/lCl2		
Température de la mesure du pH (Terrain)		**5.1**	° C		
X pH terrain	NF EN ISO 10523	**8.0**	unité pH	6.5	9.0
X Température de l'Eau	M_EPR028	**5.1**	° C		
MICROBIOLOGIE					
X Germes aérobies revivifiables à 22°C	NF EN ISO 6222	**0**	UFC/ml		
X Germes aérobies revivifiables à 36°C	NF EN ISO 6222	**0**	UFC/ml		
X Coliformes totaux (filtration)	NF EN ISO 9308-1	**0**	n/100ml		0
X Escherichia coli (filtration)	NF EN ISO 9308-1	**0**	n/100ml		0
X Entérocoques (filtration)	NF EN ISO 7899-2	**0**	n/100ml		0
X Bactéries et spores sulfito-réductrices	NF EN 26461-2	**0**	n/100ml		0
PHYSICO-CHIMIE					
X pH	NF EN ISO 10523	**8.0**	unité pH	6.5	9.0
Température de la mesure du pH		**14.0**	° C		
X Conductivité corrigée à 25 °C	NF EN 27888	**185**	µS/cm		
Température lors de la mesure de la conductivité		**14.0**	° C		
X Nitrites	M_EPC088 selon NF EN 26777	**<0.01**	mg/l		0.10

MANCHE
LABÉO

LABÉO MANCHE
1352 avenue de Paris - CS 33608 - 50008 SAINT-LÔ Cedex
Tél. 02 33 75 63 00 - Fax.02 33 75 63 01
Lda50@manche.fr - www.Lda.manche.fr

ACCRÉDITATION N°1-5685
cofrac ESSAIS
portée sur www.cofrac.fr

Le rapport d'analyses ne concerne que les objets soumis à l'analyse. Le rapport ne doit pas être reproduit partiellement sans l'approbation du laboratoire d'analyses.
La reproduction de ce rapport n'est autorisée que sous sa forme intégrale. L'accréditation COFRAC atteste de la compétence du laboratoire pour les seules analyses, identifiées par le signe X.

RAPPORT D'ANALYSES

Ref Rapport Stec1 v1.4 23/12/2013

Dossier n° : 00724-20150219-7701
Echantillon n° : 20150219-47469
Origine : Commune VILLEDIEU LES POELES
N° de Rapport : 150211292 Page : 2 sur 2

Date de début d'analyse : 19/02/2015

	ANALYSE	METHODE	RESULTAT	UNITE	NORME BASS	NORME HAUT
	Aspect (odeur, couleur)		**0**	qualit.		
X	Carbone Organique Total	NF EN 1484	**1.1**	mg/l		2.0
X	Ammonium	M_EPC089 selon NF EN ISO 11732	**<0.05**	mg/l		0.10
X	Nitrates	Méthode interne M-EPC091	**17.3**	mg/l		50.0
X	Titre Alcalimétrique	NF T 90-036	**0**	° F		
X	Titre alcalimétrique complet	NF T 90-036	**2.6**	° F		
X	Titre hydrotimétrique	NF T 90-003	**3.6**	° F		
X	Turbidité néphélométrique	NF EN ISO 7027	**0.41**	NFU		1.00
	METAUX ET METALLOIDES					
X	Aluminium total	NF EN ISO 11885	**<10**	µg/l		200
X	Fer total	NF EN ISO 11885	**<10**	µg/l		200

Date d'impression des résultats : 26/02/15

Destinataires : Commune VILLEDIEU LES POELES
Agence régionale de santé de Basse Norma

La Responsable d'unité Microbiologie des eaux	La Responsable d'unité Métaux radioactivité	La Responsable d'unité Traces organiques	La Responsable d'unité Chimie des eaux	La Chef du service Métaux radioactivité Chimie Alimentaire	Le Chef du service Chimie des eaux et Traces organiques	La Chef du service Microbiologie des eaux
N. Clairaux	B. Do Vale	N. Lelandais	S. Schroeder	M.J. Teurtrie	S. Le Glatin	M. Le Breton

Contrôle sanitaire des eaux destinées à la ocnsommation humaine

BULLETIN DE PRELEVEMENT "EAU POTABLE"

LABORATOIRE : LABÉO MANCHE - SAINT LO

FACTURABLE : **00724 COMMUNE DE VILLEDIEU LES POELES**
Mairie

50800 VILLEDIEU LES POELES

MOTIF DE PRELEVEMENT : CONTRÔLE SANITAIRE PREVU PAR L'A.P.

IDENTIFICATION DU PRELEVEMENT :

Type d'eau :	**T**	**EAU DISTRIBUEE DESINFECTEE**
Date de prélèvement :	**19/02/2015**	
Identité du préleveur :	**LBO**	
Code du point de surv. (PSV) :	**0000001450**	
Localisation :	**SAULTCHEVREUIL (CS)**	
Type de visite :	**D1**	

Informations complémentaires :

Unité de gestion :	**COMMUNE DE VILLEDIEU**		
Code de l'UGE :	**86**		
Commune :	**VILLEDIEU LES POELES**		
nstallation (type, code, nom) :	**UDI**	**000526**	**ECARTS DE VILLEDIEU**

CODE PSV	NUMERO D'ECHANTILLON
0000001450	00724-20150219-7701 **20150219-47469** 0D1SLABO